

Замеры
на ПС «Элеконд» на 15.06.2016г.

П.С «Элеконд»								
время	Т-1				Т-2			
	Р, МВт	I, А	U, кВ	РПН	Р, МВт	I, А	U, кВ	РПН
0			110	1			110	1
1	1,56	180	110	1	1,2	120	110	1
2	1,38	150	110	1	1,15	120	110	1
3	1,29	150	110	1	1,1	100	110	1
4	1,22	150	110	1	0,95	100	110	1
5	1,23	150	110	1	1	120	110	1
6	1,29	180	110	1	1,09	180	110	1
7	1,62	200	110	1	1,66	200	110	1
8	2,2	250	110	1	2,25	250	110	1
9	2,54	280	110	1	2,72	280	110	1
10	2,67	300	110	1	2,77	250	110	1
11	2,72	300	110	1	2,7	250	110	1
12	2,64	250	110	1	2,7	250	110	1
13	2,37	250	110	1	2,57	250	110	1
14	2,51	250	110	1	2,56	250	110	1
15	2,5	250	110	1	2,5	250	110	1
16	2,48	250	110	1	2,43	220	110	1
17	2,13	220	110	1	2,23	200	110	1
18	1,97	200	110	1	2,07	200	110	1
19	1,92	200	110	1	2,13	200	110	1
20	1,89	200	110	1	2,04	200	110	1
21	1,9	200	110	1	2,03	200	110	1
22	1,93	200	110	1	2,01	190	110	1
23	1,83	190	110	1	1,92	170	110	1
24	1,58	190	110	1	1,53	150	110	1

Главный энергетик



А.Л. Федоров