

Замеры
на ПС «Элеконд» на 21.12.2016г.

П.С «Элеконд»								
время	Т-1				Т-2			
	Р, МВт	I, А	U, кВ	РПН	Р, МВт	I, А	U, кВ	РПН
0			110	1			110	1
1	1,85	200	110	1	2,03	200	110	1
2	1,71	180	110	1	1,89	180	110	1
3	1,7	180	110	1	1,86	180	110	1
4	1,69	180	110	1	1,9	180	110	1
5	1,71	180	110	1	1,97	200	110	1
6	1,77	200	110	1	2,15	200	110	1
7	2,16	220	110	1	2,71	300	110	1
8	2,64	300	110	1	3,29	350	110	1
9	2,96	310	110	1	3,66	360	110	1
10	3,01	310	110	1	3,53	350	110	1
11	3,06	310	110	1	3,54	350	110	1
12	3,04	300	110	1	3,51	350	110	1
13	2,95	300	110	1	3,4	330	110	1
14	3	310	110	1	3,41	340	110	1
15	3,12	320	110	1	3,37	320	110	1
16	2,91	300	110	1	3,38	330	110	1
17	2,62	270	110	1	3,17	310	110	1
18	2,47	250	110	1	3,11	300	110	1
19	2,51	270	110	1	3,12	300	110	1
20	2,51	250	110	1	3,08	300	110	1
21	2,45	250	110	1	3,06	300	110	1
22	2,36	250	110	1	2,89	280	110	1
23	2,14	200	110	1	2,57	220	110	1
24	1,98	200	110	1	2,26	200	110	1

Главный энергетик



А.Л. Федоров